

شرکت مهندسی سرو نیرو جوان

جدول برداشت آمپراژ از کابل های ۳ و ۴ رشته

مسافت	10	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
سطح مقطع	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
1.5	27	15	7	5												
2.5	30	15	12	7	3											
4	46	40	25	13	10	8	6									
6	58	56	30	20	15	12	10	8	7	6.5	6	5				
10	77	76	50	33	25	20	16	14	12	11	10	8	7	6	5	5
16	100	100	80	53	40	32	26	22	20	17	16	13	11	10	8	8
25	130	130	125	83	62	50	41	35	31	27	25	20	17	15	13	12
35	155	155	155	125	86	69	57	41	43	38	34	28	24	21	18	17
50	185	185	185	156	117	98	78	66	58	52	46	38	32	28	25	23
70	230	230	220	200	166	133	111	95	83	74	66	55	47	41	36	33
95	275	275	275	275	225	180	150	129	112	100	90	75	64	56	50	45
120	315	315	315	315	278	222	185	159	139	123	111	92	79	69	67	55
150	355	355	355	355	230	164	220	189	165	147	132	110	94	82	73	66
185	400	400	400	400	393	314	262	224	196	174	157	121	112	98	87	78
240	465	465	465	450	437	342	291	249	218	194	174	145	124	107	97	87
300	550	550	550	485	440	400	230	283	270	248	215	175	141	124	110	98

سازنده انواع تابلو برق های صنعتی

طراحی و ساخت بانک خازنی

اتوماسیون صنعتی و PLC